

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.14	TRIEDA	56,30
1.02	CHODBA	178,20
1.160	POLYTECHNICKÁ UČEBNA	54,40

LEGENDA:


- Svietidlo TDO II ECO LED M OPAL LED 6000lm/840 1x43W, LED DRIVER, IP65
- Spínač na povrch, radenie 5, 10A, 230V, IP54,
- Nástenná zásuvka 230V, 16A, IP 54
- Nástenná zásuvka 230V, 16A, s integrovanou prepäťovou ochranou III stupňa, IP 54
- Zásuvké vedenie 230V / CYKY /
- Svetelné vedenie / CYKY/

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASTÍ: STN 33 2000-4-41/2007:

411-Ochranné opatrenia:Samočinné odpojenie napájania	
411.2-Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) A.1 Základná izolácia živých častí A.2 Zábrany alebo kryty	411.3- Požiadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred nepriamym dotykom) 411.3.1.1 – Ochranné uzemnenie 411.3.1.2 – Ochranné pospájanie 411.3.1.3 – Samočinné odpojenie pri poruche 411.3.1.4 – Systém TN
415-Doplňková ochrana	
415.1 – Prúdové chrániče (RCD)	
415.2 – Doplňkové ochranné pospájanie	

A2			
A1			
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PODPIS

Táto technická dokumentácia tvorí predmet obchodného tajomstva firmy Milan Tomiš , Partizánske a bez jeho súhlasu nesmie byť rozmnožovaná ani postúpená ďalším osobám.  
Táto technická dokumentácia slúži na vydanie stavebného povolenia a neslúži ako realizačný projekt.

STUPEŇ		INVESTOR			
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		Mesto Partizánske , Nám. SNP 212/4 , Partizánske			
<div><div>PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ , INŽINIERING A OBCHODNÁ ČINNOSŤ HORNÁ 1422/18 , 958 03 PARTIZÁNSKE Tel.: +421 903 430 586 , e-mail: tomismilan@gmail.com</div></div>		STAVBA			
		ZLEPŠENIE VYBAVENIA UČEBNÍ V ZŠ R.JAŠÍKA			
VYPRACOVAL	Ján Ivanka , Milan Tomiš , autorizovaný stavebný inžinier	MIESTO	Partizánske , p.č. 1978	MIERKA	1:75
HLINŤ PROJEKTU	Ing.Rastislav Ivanka	DÁTUM	Jún 2017	FORMÁT	2 A4
OBJEKT		ČASŤ/PROFESIA		NÁZOV VÝKRESU	
ŽŠ R.JAŠÍKA		ELEKTROINŠTALÁCIA		PÔDORYS - POLYTECHNICKÁ UČEBŇA	
VŠETKY DÁTA NA NOSIČOCH SÚ PLATNÉ IBA V SPOJENÍ S UVOĽNENOU DOKUMENTÁCIOU		ARCH. ČÍSLO		POR.Č.	KÓPIA
		E 2017- 49 - 1.4		01	

POZNÁMKY:  
Elektroinštalácia bude vyhotovená káblami CYKY-J pod omietkou.  
Spínače budú osadené 1,2m od podlahy.  
Zásuvky budú osadené 0,6m od podlahy pokiaľ nie je v PD vyznačená iná výška.  
Napojenie rozvádzača R-P bude z jestvujúceho rozvádzača RS3 káblom CYKY-J 5x4mm.  
Dorobiť istenie kábla do RS3 istič LTE B20/3.