PRÍLOHA č. 4

STOŽIAR OCEĽOVÝ ZVOLENSKÝ





KOT.ZEME V ZEMI









LEGENDA :

Projektovaný kábel NAYY-J 4x25mm, (Rez A-A')
Projektovaný kábel NAYY v chráničke KOPOFLEX PP5mm (Rez B-B')
Pri križovaní s existujúcimi budú kable zaistované do PVC chráničiek.
Pri súbehu a križovaní s podzemnými vŕž zaistiť treba dodržať predpísané vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a súbehu s vyznačeným káblom v hrase bude v spoločnom výkope na dne výkopu uložená 3, uzemňovacie vedenie FeZn 30x4 mm.
Porušená vrstva SPPZ, projektom navrhnuté vedenia a využitým vedením VO

Svietidlo verejné osvetlenie - ST-RSV60 A-1000 EL, / PROJ.ING.
Svietidlo VIOLAZ LED 36-43W SZ00-560Mod.A060K, IP66/67, alebo ekvivalent
PV - 4,80kW
Prepäťová ochrana:
Pre rozvádzač - ZLP-275 v/1 alebo ekvivalent
Svietidlo - SP-24-3-30Y-C-L1-LED alebo ekvivalent

POZNÁMKY:

INŽINIERSKE SIETE MOHOL VYTÝČENÉ SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE. PRED ZAČATÍM PRÁC JE NUTNÉ ICH VYTÝČIŤ A ODOKRIAŤ ICH OCHRANNÉ PÁSMA

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM A NEŽIVÝCH ČASTÍ - STN 33 2000-4-41:2007

A1-Ochrana opätovnou samočinnou odpojením napájania

A1/1-Požiadavky na základnú ochranu ochranou krytmi pred priamym dotykom
A1 Základná ochrana živých častí
A2 Základný ochranný kryt

A1/2-Požiadavky na ochranu pri poruche/ochranu pred nepriamym dotykom
A1/2/1 - Ochranné uzemnenie
A1/2/2 - Ochranné pospojovanie
A1/2/3 - Samočinné odpojenie pri poruche
A1/2/4 - Izolačná ochrana

A1/3-Doplnková ochrana
A1/3 - Prúdový chránič 30mA
A1/3/2 - Doplnkové ochranné pospojovanie

ZMENA	DÁTUM	PODPIS OPRAV.	ODBOR

Táto technická dokumentácia nesmie poskytnúť tretej osobe bez písomného súhlasu spoločnosti ELEKTROSTAV a.s. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za porušenie autorského práva podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a môže mať za následok občiansko-právne, správne a trestné dôsledky.

STUPEŇ	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	INVESTOR	Mesto Partizánske
MOLAR TOPOS	SPRACOVATEĽ A NOSITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV: ELEKTROSTAV a.s., ul.Hlinská 2, 040 01 Košice, tel.: +421 55 7223 111, fax: +421 55 7223 100, e-mail: elektrostav@elektrostav.sk	STAVBA	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA NA UL. ZÁHRADNÍCKA A BEZRUČOVA
VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Molár, mobil: 0905	OKRES	Partizánske
ZODP. PROJEKTANT		DÁTUM	Marec 2017
OBJEKT	VEREJNÉ OSVETLENIE - LED	EČ. VÝKRESU	E.ELEKTROINŠTALÁCIA
		NÁZOV VÝKRESU	SITUÁCIA
		ČÍSLO ZÁKAZKY	E 2017 - 13 - 02
		LIST	02