


Rozvádzač : RVO 4  
Konštrukcia : Plastový, Hasma DCWE1,KD1,FD1  
Prevedenie : Samostatne stojací, dverami a krycou maskou  
Rozmery : 800x1140x345  
Krytie : IP54  
Prívod : Z dola  
Vývody : Dole  
Farba : RAL 7035  
Prúd : In = 63A  
Výkon : RVO 4 Pi-10,7 kW  
Norma : STN EN 61439-3

|  |   |
|--|---|
| OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASTÍ: STN 33 2000-4-41/2007:   |   |
| 411-Ochranné opatrenia:Samočinné odpojenie napájania   |   |
| 411.2-Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)<br>A.1 Základná izolácia živých častí<br>A.2 Zábrany alebo kryty | 411.3- Požiadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred nepriamym dotykom)<br>411.3.1.1 - Ochranné uzemnenie<br>411.3.1.2 - Ochranné pospájanie<br>411.3.1.3 - Samočinné odpojenie pri poruche<br>411.3.1.4 - Systém TN |
| 415-Doplňková ochrana  |   |
| 415.1 - Prúdové chrániče (RCD)<br>415.2 - Doplňkové ochranné pospájanie  |   |

|       |       |             |        |
|-------|-------|-------------|--------|
| A2    |       |             |        |
| A1    |       |             |        |
| ZMENA | DÁTUM | POPIS ZMENY | PODPIS |

Táto technická dokumentácia tvorí predmet obchodného tajomstva firmy Milan Tomiš , Partizánske a bez jeho súhlasu nesmie byť rozmnožovaná ani postúpená ďalším osobám.  
Táto technická dokumentácia slúži na vydanie stavebného povolenia a neslúži ako realizačný projekt.

|   |                                       |   |              |
|---|---------------------------------------|---|--------------|
| STUPEŇ<br><b>PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY</b>  |                                       | INVESTOR<br>Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4 , 958 01 Partizánske |              |
|  <b>MILAN TOMIŠ</b><br>PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ , INŽINIERING A OBCHODNÁ ČINNOSŤ<br>HORNÁ 1422/18 , 958 03 PARTIZÁNSKE<br>Tel.: +421 903 430 586 , e-mail: tomisimilan@gmail.com |                                       | STAVBA<br><b>VÝMENA ROZVÁDZAČA RVO 4</b>                                |              |
| VYPRACOVAL<br>Milan Tomiš , autorizovaný stavebný inžinier  | MIESTO<br>Jilemnického 1, Partizánske | MIERKA<br>/   |              |
| HLINŹ.PROJEKTU  | DÁTUM<br>Marec 2019                   | FORMÁT<br>2 A4  |              |
| OBJEKT<br>RVO   | ČASŤ/PROFESIA<br>ELEKTROINŠTALÁCIA    | NÁZOV VÝKRESU<br>SCHÉMA ZAPOJENIA RVO 4                                 |              |
| VŠETKY DÁTA NA NOSÍCHOCH SÚ PLATNÉ IBA V SPOJENÍ S UVOLNENOU DOKUMENTÁCIOU  |                                       | ARCH. ČÍSLO<br>E 2019- 35 - 02  | POR.Č.<br>02 |
|   |                                       | KÓPIA   |              |