


Uloženie kábla do výkopu /cm/



Najmenšie dovolené vodorovné vzdialenosti medzi súbežnými podzemnými vedeniami
Tab.č.3 rozmery v cm STN 73 6005


Druh vedenia „a“	Sílové káble			Ozn. káble	Plyn		Vodovodné potrubie	Tepelné vedenie	Kábelovody	Stoky	Potrubná pošta	Kolektor	Kolaje poul.dráhy
	1kV	10kV	35kV		NTL	STL							
1 kV	5	15	20	30/10	40	60	40	30	10	50	50	-	100
10 kV	15	15	20	80/30	40	60	40	70	30	50	50	-	100
35 kV	20	20	20	80/30	40	60	40	100	30	50	50	-	100

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČASTÍ: STN 33 2000-4-41/2007:

411-Ochranné opatrenia:Samočinné odpojenie napájania	
411.2-Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom) A.1 Základná izolácia živých častí A.2 Zábrany alebo kryty	411.3- Požiadavky na ochranu pri poruche(ochranu pred nepriamym dotykom) 411.3.1 - Ochranné uzemnenie 411.3.1.2 - Ochranné pospájanie 411.3.1.3 - Samočinné odpojenie pri poruche 411.3.1.4 - Systém TN
415-Doplňková ochrana	
415.1 - Prúdové chrániče (RCD)	
415.2 - Doplňkové ochranné pospájanie	

A2			
A1			
ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PODPIS

Táto technická dokumentácia tvorí predmet obchodného tajomstva firmy Milan Tomiš , Partizánske a bez jeho súhlasu nesmie byť rozmnožovaná ani postúpená ďalším osobám.
Táto technická dokumentácia slúži na vydanie stavebného povolenia a neslúži ako realizačný projekt.

STUPEŇ		INVESTOR			
PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY		Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4 , 958 01 Partizánske			
<div><div>PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTROINŠTALÁCIÍ , INŽINIERING A OBCHODNÁ ČINNOSŤ HORNÁ 1422/18 , 958 03 PARTIZÁNSKE Tel.: +421 903 430 586 , e-mail: tomismlan@gmail.com</div></div>		STAVBA			
		VÝMENA ROZVÁDZAČA RVO 4			
VYPRACOVAL	Milan Tomiš , autorizovaný stavebný inžinier	MIESTO	Jilemnického 1, Partizánske	MIERKA	1:200
HLINŤ PROJEKTU		DÁTUM	Marec 2019	FORMÁT	2 A4
OBJEKT		ČASŤ/PROFESIA		NÁZOV VÝKRESU	
RVO		ELEKTROINŠTALÁCIA		SITUÁCIA	
VŠETKY DÁTA NA NOSIČOCH SÚ PLATNÉ IBA V SPOJENÍ S UVOĽNENOU DOKUMENTÁCIOU		ARCH. ČÍSLO		POR.Č.	KÓPIA
		E 2019- 35 - 02		01	