

## Upresnenie k výkazu výmer súťaže:

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a časti chodníka na ul. Hrnčírikova v Partizánskom"

Jeden z uchádzačov poslal žiadosť k upresneniu výkazu výmer k pol. 12 objektu SO 03.

Posielame otázku aj odpoveď Všetkým osloveným uchádzačom:

### Otázka :

chceli by sme Vás touto cestou poprosiť o upresnenie:

V SO03 je v položke číslo 12 uvedená dlažba, pri ktorej sú dva rozmery a ani jeden sa nezhoduje s tým, čo uvádzajú katalógy s dlažbami.

12	M	5921953490	Dlažba Low value Premac UNIVERZÁL 6N-normál, 20x11,25x6 cm sivá, alebo ekvivalent	m2	351,278
----	---	------------	--	----	---------

### Vysvetlenie :

Ide o preklep v staršej verzii cenníka.

Správne má byť rozmer 22,5x11,25x6 cm

Typ a tvar dlažby musí byť UNIVERSAL, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu časti chodníka v dĺžke 200 m a nová dlažba musí mať rovnaký tvar a rozmer ako dlažba, ktorá sa vymieňať nebude.

Ilustračný obrázok link : [https://www.premac.sk/infrastruktura/univerzal-r-6-8/tabs\\_techicke-informacie/](https://www.premac.sk/infrastruktura/univerzal-r-6-8/tabs_techicke-informacie/)