

VEC:

Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie zákazky pod názvom: **„Dodávka 200 ks svietidiel verejného osvetlenia“**.

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363099
e-mail: marcela.samsonova@partizanske.sk

Kontaktná osoba:

vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Marcela Samsonová, 038 53 63 099

vo veciach technických: Ing. Igor Fábry, 038 53 63 036

2. Názov predmetu obstarávania:

„Dodávka 200 ks svietidiel verejného osvetlenia“

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):

34928500-3 - Zariadenia pouličného osvetlenia

4. Opis predmetu obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka svietidiel verejného osvetlenia pre rekonštrukcie a rozšírenie verejného osvetlenia na území mesta Partizánske v roku 2019 – 2020 v nasledovnej štruktúre:

4.1 Predpokladaný počet nových svietidiel verejného osvetlenia pre osvetlenie komunikácií: 130 ks.

Technické parametre svietidla: minimálny svetelný tok 10 200 lm, teplota chromatickosti 3 000 K.

4.2 Predpokladaný počet nových svietidiel pre osvetlenie priechodov pre chodcov: 10 ks.

Technické parametre svietidla: minimálny svetelný tok 9 000 lm, teplota chromatickosti 4 000 K.

4.3 Predpokladaný počet nových svietidiel verejného osvetlenia pre osvetlenie chodníkov a komunikácií nižšej triedy: 60 ks.

Technické parametre svietidla: minimálny svetelný tok 4 800 lm, teplota chromatickosti 3 000 K.

Požiadavky na svietidlá :

V prípade navrhovaných LED svietidiel požadujeme chromatickosť na úrovni max. 3000 K pre cestné komunikácie s pohybom vozidiel 30-50 km/h a 4000 K pre osvetlenie priechodov pre chodcov.

Svetelný tok svetelného zdroja pri všetkých typoch navrhnutých LED svietidiel nesmie poklesnúť po dobu požadovanej životnosti LED svietidiel, t. j. 100 000 prevádzkových hodín.

Napájacie napätie 230 V.

Krytie svietidla musí byť minimálne IP66.

Primárna ochrana pred prepätím minimálne na úrovni 10 kV.

Merný výkon svietidla (vrátane všetkých strát), navrhnuté pre cestné komunikácie s pohybom vozidiel musí dosahovať minimálne 110 lm/W.

Odolnosť proti mechanickému poškodeniu minimálne stupeň IK 08 – Vysoká mechanická pevnosť svietidla zaručuje jeho odolnosť proti útokom vandalov, pádu konárov, stromov, či pádu ľadu a snehu zo striech domov a pod.

Svietidlá musia byť vyhotovené s možnosťou výmeny predradníka alebo LED modulu priamo na mieste prevádzky.

Pri otvorení krytu sa svietidlo automaticky vypne.

Navrhované svietidlo musí byť vybavené univerzálnou prírubou umožňujúcou prichytenie priamo na stĺp a aj na výložník s \varnothing 60 mm a s možnosťou zmeny sklonu na stožiar aj na výložníku 0 - 90°.

Svietidlá musia byť vybavené technológiou kompenzácie poklesu účinnosti LED diód a udržateľnosti svetelného toku po celú dobu životnosti., t. j. 100 000 hodín.

Teleso svietidla a kryt svietidla musia byť vyrobené z jedného kusu materiálu metódou vysokotlakového liateho hliníka s vysokou mechanickou pevnosťou, odolnosťou voči korózii a stálosťou mechanických parametrov.

Výzbrojou svietidla musí byť elektronický predradník s PFC (Power factor correction).

Elektronický predradník musí mať funkciu regulácie výkonu 2 DIM.

Záruka na svietidlá musí byť minimálne 10 rokov.

Ku každému typu navrhovaného svietidla musia byť dodané súbory určujúce parametre svietidiel a ich svetelných zdrojov vo formáte Eulumdata, vrátane všetkých náležitostí pre overenie výpočtu.

Certifikáty CE a ENEC na svietidlá, vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody. Vlastnosti svietidla (IK, IP, svetelno-technické parametre) musia byť doložené certifikovanou skúškou CE. Ak je uvedený doklad vydaný mimo SR a účastník podá doklad v pôvodnom jazyku, súčasne musí byť preložený do štátneho jazyka, ktorým je slovenský jazyk, okrem dokladov podaných v českom jazyku.

Svietidlá musia byť vyrobené v súlade s normami: STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3, STN EN 60 598-2-1, STN EN 55 015, STN EN 61 547, STN EN 60 000-3-2.

Svietidlo musí byť originálne navrhnuté s LED svetelným zdrojom. Nesmie sa jednať o tzv. retrofit svietidlo, ktoré je možné osadiť aj konvenčným sv. zdrojom (výbojkou, žiarivkou) aj LED zdrojom.

Do dolného polpriestoru musí svietidlo vyžarovať 100% svojho svetelného toku, do horného 0%.

Každý individuálny LED bod musí byť osadený optikou z UV odolného materiálu, alebo musí byť pred LED bodmi osadená jednotvárná optika, alebo musí byť optika osadená priamo na LED bode.

Optiky musia byť chránené plochým vysoko odolným priehľadným kaleným sklom, vyrobeného z UV odolného materiálu.

Chladenie svietidla – hliníkové telo svietidla, ktoré plní funkciu chladiča. Svetidlo musí byť chladené len pasívne a nie aktívne použitím ventilátorov alebo podobných zariadení.

Možnosť zaslania vzorky svietidla na vyzvanie.

V tejto súvislosti verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku podľa predloženého položkového rozpočtu na dodávku 200 ks svietidiel verejného osvetlenia. V položkovom rozpočte bude ocenená každá položka.

Verejný obstarávateľ ako neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy prikladá návrh na plnenie kritérií (Príloha č.1), položkový rozpočet (Príloha č. 2), zoznam zrealizovaných zákaziek (Príloha č. 3), technické parametre svietidla (Príloha č. 4) a vzor zmluvy o dielo (Príloha č. 5).

5. Cena:

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH (Príloha č.1).

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 40 334,00 EUR bez DPH (48 400,80 s DPH)

7. Rozdelenie predmetu: NIE.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE.

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: trvanie zmluvy bude súčasťou rámcovej zmluvy, ktorá sa bude uzatvárať na obdobie rokov 2019 a 2020.

Predpoklad plnenia v roku 2019: 50%.

Predpoklad plnenia v roku 2020: 50%.

Svietidlá budú dodávané postupne podľa potreby objednávateľa. Doba dodania požadovaného počtu svietidiel 30 dní.

10. Lehota viazanosti ponúk: do 31.08.2019

11. Miesto dodania predmetu zákazky:

Mesto Partizánske

12. Lehota na predkladanie ponúk:

- ponuky sa predkladajú osobne alebo poštou v uzavretej obálke do podateľne Mestského úradu Partizánske,
- lehota na predkladanie ponúk je do **31.07.2019 do 10:00 hod.** V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Mesto Partizánske, referát verejného obstarávania, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske,
- dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať, ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmych chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „**Obstarávanie – neotvárať !**“, heslom obstarávania „**Svietidlá verejného osvetlenia**“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

13. Cenová ponuka musí obsahovať:

13.1 DOKLAD O OPRÁVNENÍ DODÁVAŤ TOVAR ALEBO STAVEBNÉ PRÁCE, ktoré sú predmetom tejto zákazky (obchodný register, živnostenský register) – originál alebo overená kópia.

13.2 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ (Príloha č. 1) – originál podpísaný štatutárnym orgánom.

13.3 POLOŽKOVÝ ROZPOČET – (Príloha č. 2)

13.4 ZOZNAM ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZIEK (Príloha č. 3) – aspoň 2 referencie o vykonaní dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru, t. j. dodávka svietidiel, za obdobie posledných päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v celkovom objeme minimálne 20 000,00 EUR bez DPH.

Odôvodnenie: Uchádzač splnením požiadavky musí preukázať potrebné primerané skúsenosti pri realizovaní diela rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky.

13.5 TECHNICKÉ PARAMETRE SVIETIDLA (Príloha č. 4)

13.6 TECHNICKÝ LIST NAVRHOVANÝCH SVIETIDIEL

13.7 PLATNÝ CE CERTIFIKÁT A ENEC CERTIFIKÁT NA SVIETIDLÁ

14. Kritéria na hodnotenie ponúk:

70 % najnižšia celková cena v EUR s DPH

30 % najvyšší merný výkon svietidla (pomer Lm / W)

15. Podmienky financovania:

Obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní.

16. Typ zmluvy:

Rámcová zmluva.

17. Doplnujúce informácie:

- 1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.
- 2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
- 3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok, že splnil všetky podmienky účasti podľa bodu 13. tejto výzvy.
- 4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 - nebude predložená ani jedna ponuka.
- 5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
- 6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
- 7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných prostriedkov rozpočtom obstarávateľa.
- 8) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.

V Partizánskom, dňa 17.07.2019

Martin Hlbočan, v. r.
vedúci oddelenia služieb úradu

Prílohy:

Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1)

Položkový rozpočet – (Príloha č. 2)

Zoznam zrealizovaných zákaziek (Príloha č. 3)

Technické parametre svietidla (Príloha č. 4)

Vzor zmluvy o dielo (Príloha č. 5)