

Odpoveď na otázku uchádzača

Otázka: Z podkladov nie je zrejmé, aký typ predradníka požaduje investor – označenie 2 DIM je nedostačujúce. Potrebovali by sme od Vás/investora doplniť túto informáciu.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ požaduje predradník umožňujúci nastavenie časov zapnutia a vypnutia zmeny intenzity svetidla.

Toto nastavenie prevedie výrobca podľa pokynov objednávateľa.

Predpokladané nastavenie výkonu svetidla:

- uličné svetidlá požadujeme nastaviť na 100 % výkon po dobu 6 hod. od zopnutia, potom sa výkon zníži na 50 - 70 % výkonu.
- svetidlá pre osvetlenie priechodov pre chodcov budú nastavené na 100 % výkon počas celej doby zopnutia.

Funkciu nastavenia tzv. astronomických hodín priamo vo svetidle nepožadujeme, nakoľko svetidlá budú použité na rozšírenie existujúcej sústavy verejného osvetlenia a budú zapnuté, resp. vypnuté centrálné z jednotlivých rozvádzačov.