

## **ODPOVEĎ NA OTÁZKU UCHÁDZAČA – Č. 2**

### **Otázka č. 1:**

Vo výkaze je položka E12 typ 1 a typ 2, myslí sa tým typ jedna rozmer 500x500 a typ 2 rozmer 500x700?

### **Odpoveď č. 1:**

Po konzultácii s autorom projektu, položka E12 oba typy sú 500x700.